


| Lp. | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|----------|------------------------------|-------------------------|--------------------------------|----|-------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|
| Prąd [A] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Moc [kW] | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Przewód | LGy 4x1x16mm ² | - | - | - | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 5x4mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x2,5mm ² | YDYżo 3x1,5mm ² | YDYżo 3x1,5mm ² | YDYżo 3x1,5mm ² |
| Odbiór | Zasilanie z ZZP | Ogranicznik przepięć | Lampki kontroli napięcia | - | G0.1, G0.2, G0.3, G0.9, G0.10 | G0.4 | G0.5 | G0.6 | GS0.4 | G0.7 | G0.8 | G0.11 | CSP | G0.6 Rack 19" | S0.1, S0.2, S0.3, S.10 | S0.4 | S0.5 | S0.6 |



| | | | | | |
|----------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|----|
| Lp. | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| Prąd [A] | - | - | - | - | - |
| Moc [kW] | - | - | - | - | - |
| Przewód | YDYżo 3x1,5mm ² | YDYżo 3x1,5mm ² | YDYżo 3x1,5mm ² | YDYżo 3x1,5mm ² | - |
| Odbiór | S0.7 | S0.8 | S0.11 | S0.9 | - |

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne
Mariusz Markowski
Grabiny 118E
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Inwestor: Gmina Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków

Lokalizacja: Żyraków 139, dz. nr 590/6, obr.0013 Żyraków

Przedmiot rysunku: Rozdzielnia RG1 - schemat

| | | |
|--------------|----------------------------|--------------------------|
| Projektował: | mqr inż. Mariusz Markowski | Nr upr. PDK/0097/PW0E/09 |
|--------------|----------------------------|--------------------------|

| | |
|------------|--|
| Sprawdził: | mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/P00E/09 |
|------------|--|

| | |
|------------|--|
| Opracował: | |
|------------|--|

| | |
|--------|--|
| Skala: | |
|--------|--|

| |
|-------------------|
| Data opracowania: |
|-------------------|

Grudzień 2021r.

| |
|-------------|
| Nr rysunku: |
|-------------|

E-06