



Legenda:

- zwody poziome i pionowe z drutu FeZn $\varnothing$ 8
- miejsce łączenia zwodów z użyciem złączy odgromowych, krzyżowych, kontrolnych, przelotowych.
- skrzynka probiercza ze złączem kontrolnym podtynkowa szara 140x190x70mm
- uziom otokowy wykonany płaskownikiem Fe-Zn 40x5
- połączenie złącza w skrzynce probierczej z uziemieniem płaskownikiem Fe-Zn 25x4. Wartość uziemienia  $R_u \leq 10\Omega$ .

Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy EL-MAR



EL-MAR Usługi Elektryczne  
Mariusz Markowski  
Grabiny 118E  
39-217 Grabiny

tel. 516 115 204  
e-mail: elmar@interia.pl

Temat: Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.

Inwestor: Gmina Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków

Lokalizacja: Żyraków 139, dz. nr 590/6, obr.0013 Żyraków

Przedmiot rysunku: Rzut dachu - Instalacja odgromowa.

Projektował: mgr inż. Mariusz Markowski Nr upr. PDK/0097/PW0E/09

Sprawdził: mgr inż. Wojciech Bankowicz Nr upr. MAP/0267/PO0E/09

Opracował:

Skala:  
**1:100**

Data opracowania:  
**Grudzień 2021r.**

Nr rysunku:  
**E-05**