



Wyszczególnienie:

1. Kocioł gazowy dwufunkcyjny 18kW kpl.1
2. Pompa WİLO STAR-RS 25/4 szt.1
3. Naczynie wzbiornicze Reflex typu 18D szt.1
4. Kurek kulowy Ø20 szt.3
5. Filtr siatkowy Ø20 szt.1
6. Kurek spustowy Ø15 szt.2
7. Membranowy zawór bezpieczeństwa SYR typ 1915 1/2" nastawa 3bar szt.1
8. Regulator pogodowy szt.1
9. Zawór zwrotny Ø25 szt.1
10. Automatyczny zawór do napełniania instalacji c.o. AFRISO Ø20 szt.1
11. Termostatyczny zawór mieszający Ø25 szt.1

	PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUG INWESTYCYJNYCH „CENTROBUD”		39-200 Dębica, ul. Jasna 10 tel./: 0604 914 253 e-mail: jacek.golba@centrobud.eu
Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim. Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek, bez pisemnej zgody firmy P.U.I. "CENTROBUD".			
TEMAT OPRACOWANIA	Przebudowa, nadbudowa, remont i zmiana sposobu użytkowania części budynku posterunku policji w Żyrakowie na budynek użyteczności publicznej z przebudową niezbędnej infrastruktury technicznej.		
ADRES	Żyraków 139, dz. nr 590/6, obr.0013 Żyraków	NR RYS.	S.3
INWESTOR	Gmina Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków		
PRZEDMIOT RYSUNKU	SCHEMAT TECHNOLOGICZNY KOTŁOWNI		
FAZA	PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY		DATA
BRANŻA	SANITARNA	SKALA _	12.2021
PROJEKTOWAŁ	inż. Janusz Mitek upr. nr PG.VII/I/7342/118/93		
SPRAWDZIŁ	mgr inż. Jacek Mitek upr. nr PDK/0112/POOS/08		