Żyraków, dnia 14-04-2020 r.

Gmina Żyraków
IiGK.271.5.2020

Otrzymują Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ***„Budowę rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska."***

Gmina Żyraków działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuję, iż od Wykonawców wpłynęło zapytanie do treści SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:
Dotyczy pozycji 3.2 zgodnie z przedmiarem
Proszę o informację co należy wycenić w/w pozycji ponieważ są rozbieżności w opisie między tą pozycją a rysunkiem A-3 KOSZ NA ŚMIECI

Odpowiedź:
Kosz na odpady należy wycenić zgodnie z rysunkiem A-3.

Pytanie 2:
Dotyczy elementu nr 3 URZĄDZENIA REKREACJI INDYWIDUALNEJ zgodnie z przedmiarem Proszę o wyjaśnienie różnicy w opisie między przedmiarem w której jest zwarta informacja NIE DOPUSZCZA SIĘ STOSOWANIA ELEMENTÓW DREWNIANYCH NIE ODPORNYCH NA DZIAŁENIE WARUNKÓW ATMOSFERYCZNYCH a opisem na rysunkach np. A-9 ZESTAW ZABAWOWY gdzie jest opis ...belki wykonane z drewna rdzeniowego. A także pozostałe rysunki gdzie ewidentnie widać że urządzenia mają elementy drewniane.
Proszę o informację czy mogą to być elementy drewniane tylko żeby były odporne na działanie warunków atmosferycznych?

Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza, aby **główne elementy konstrukcyjne poszczególnych urządzeń rekreacji indywidualnej były wykonane z drewniana**. Jeżeli dane urządzenie będzie posiadać drobny element (typu siodełko, elementy ozdobne itp.) wykonany z drewna, to wówczas ten konkretny element musi być odpowiednio zabezpieczony i odporny na negatywne działanie warunków atmosferycznych.

Pytanie 3:

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
tel. 14 680 71 21, fax. 14 680 71 24, www.zyrakow.pl, gmina@zyrakow.pl

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

Dotyczy pozycji nr 4.6 zgodnie z przedmiarem
Proszę o informacje jaką grubość ma mieć nawierzchnia bezpieczna? Jeżeli posiadają Państwo jakieś przekroje warstw też bardzo proszę o załączenie? Proszę o podanie ile kolorów należy przyjąć do wyceny i jakie to mają być kolory?

Odpowiedź:
Do wyceny należy przyjąć wykonanie nawierzchni mineralno-żywicznej o grubości min. 20 mm. Nawierzchnie bezpieczne należy wykonać w 4 kolorach (pod każdym z urządzeń nawierzchnia bezpieczna w jednolitym kolorze): czerwony, niebieski, zielony, pomarańczowy.

Pytanie 4:
Dotyczy pozycji nr 5.3 zgodnie z przedmiarem
Proszę o informacje czy można zamienić kolor żółty zamiast piaskowego, oraz czy jest możliwość zamiany rodzaju kostki? Jeżeli tak to na jaki?

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zarówno kolor żółty jak i piaskowy. Należy zastosować rodzaj kostki zgodnie z przedmiarem robót tj. wzór behaton.

Pytanie 5:
Zwracamy się z prośbą o określenie materiału konstrukcyjnego urządzeń zabawowych , komunalnych oraz siłowni z uwagi na rozbieżność m. projektem, gdzie mowa o stali nierdzewnej, a kartami technicznymi, gdzie zestaw zabawowy jest z drewna rdzeniowego, inne elementy ze stali czarnej.

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2. Definitywnie zabrania się stosowania drewnianych elementów konstrukcyjnych urządzeń rekreacji indywidualnej. Zaleca się zamontowanie urządzeń, których konstrukcja w całości wykonana jest ze stali nierdzewnej lub ze stali czarnej (odpowiednio zabezpieczonej powłoką malarską).

Pytanie 6:
Dotyczy pozycji nr 2.1 zgodnie z przedmiarem
Proszę o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy rysunkiem A-17 a w/w pozycją przedmiaru. Jaką grubość druta ogrodzenia należy przyjąć 6 mm jak przedmiarze czy 5 mm jak na rysunku? Czy do wyceny należy przyjąć również deskę betonową ogrodzenia oraz betonowy prefabrykowany łącznik czy tylko to co pisze w w/w pozycji przedmiaru robót?

Odpowiedź:
Należy przyjąć przęsło ogrodzeniowe o gr. drutu min. 5 mm. Ponadto, wyjaśniam iż w pozycji 2.1 należy uwzględnić wszystkie prace niezbędne do wykonania kompletnego ogrodzenia zgodnie z projektem budowlanym tj. min. wykopanie otworów pod słupki, obsadzenie słupków w podłożu betonowym, montaż paneli ogrodzeniowym. Należy zwrócić uwagę, że ogrodzenie należy wykonać bez tzw. podmurówki. Zgodnie z poz. 2.3 – 2.5 przedmiaru robót pod przęsłami ogrodzeniowymi, a pomiędzy słupkami należy ułożyć nawierzchnię z kotki brukowej (2 rzędy) typu holland.

Pytanie 7:
Dotyczy pozycji nr 2.5 zgodnie z przedmiarem
Proszę o informacje jaki rodzaj i kolor kostki należy przyjąć do wyceny tej pozycji?

Odpowiedź:

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
tel. 14 680 71 21, fax. 14 680 71 24, www.zyrakow.pl, gmina@zyrakow.pl

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

Do wyceny należy przyjąć wzór kostki brukowej typu holland w kolorze czerwonym.

WÓJT
mgr inż. Marek Rączko

Do zamieszczenia:
- Wykonawcy
- a/a.

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
tel. 14 680 71 21, fax. 14 680 71 24, www.zyrakow.pl, gmina@zyrakow.pl

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych