GMINA ŻYRAKÓW
woj. podkarpackie
nr ident. 851661091
NIP 872-22-22-062

Niniejsze odpowiedzi zostało zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 20.04.2020 do ..... (podpis)

Niniejsze odpowiedzi wywieszone było na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Żyrakowie w dniach od 20.04.2020 do ..... (podpis)

Żyraków, dnia 20-04-2020r.

Gmina Żyraków
IiGK.271.5.2020

ZAPYTANIA WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI 2

Otrzymują Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na: ***„Budowę rodzinnego placu rekreacyjnego w miejscowości Wola Żyrakowska."***

Gmina Żyraków działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) informuje, iż od Wykonawcy wpłynęło zapytanie do SIWZ. Treść zapytania wraz z wyjaśnieniami poniżej.

Pytanie 1:
Dotyczy pozycji 4.3 zgodnie z przedmiarem
Proszę o wyjaśnienie czy z obrzeżem eco bard nie jest czasami pomyłka bo nie udało nam się znaleźć takich obrzeży o wysokości 2 cm. Najniższa wysokość 27 mm. Czy projektantowi nie chodziło raczej o typowe obrzeża gumowo - poliuretanowe stosowane przy wykończeniu nawierzchni PU?
Odpowiedź:
Należy zastosować typowe obrzeża gumowo-poliuretanowe stosowane przy wykończeniu wylewanych nawierzchni poliuretanowych. Obrzeża muszą spełniać obowiązujące normy dla placów zabaw.

Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza montaż urządzeń zabawowych i siłowni plenerowej wykonanych ze stali cynkowanej, malowanej proszkowo (w Projekcie jest mowa o stali nierdzewnej, zaś w Przedmiarze — każdy materiał oprócz drewna, odporny na warunki atmosferyczne)?
Odpowiedź:
Zamawiający zaleca zamontowanie urządzeń ze stali ocynkowanej i wymalowanej proszkowo.

Pytanie 3:
Jaka nawierzchnia jest przewidziana do wykonania w strefach upadku urządzeń: trawiasta czy inna np. poliuretanowa wylewana (nawierzchnia mineralno-żywiczna wskazana w Przedmiarze robót, nie jest zgodna z PN-EN 1176:2017)?
Odpowiedź:
Zamawiający zaleca zastosowanie poliuretanowej nawierzchni wylewanej. Nawierzchnia musi spełniać normy obowiązujące dla placów zabaw. Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni trawiastej w strefach bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń rekreacji indywidualnej.

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
tel. 14 680 71 21, fax. 14 680 71 24, www.zyrakow.pl, gmina@zyrakow.pl

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

Pytanie 4:
Czy Zmawiający dopuszcza wykonanie nawierzchni bezpiecznej trawiastej dla wszystkich urządzeń dla których WSU nie przekracza 1m?
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza nawierzchni trawiastej w strefach bezpieczeństwa dla poszczególnych urządzeń rekreacji indywidualnej.

Pytanie 5:
Jakich parametrów oczekuje Zamawiający dla:
- ławek — dł. 160 cm (jak jest w Projekcie) czy ok. 250 cm (jak jest w Przedmiarze),
- stojaków rowerowych — 5-stanowiskowego (jak jest w Projekcie) czy 6-stanowiskowego (jak jest w Przedmiarze)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga zamontowania ławek o długości min. 160 cm.
Zamawiający wymaga zamontowania 6-cio stanowiskowego stojaka na rowery.

Pytanie 6:
Czy wokół stref bezpiecznych urządzeń ma zostać zamontowane obrzeże gumowe czy typu ECOBORD (najwyższe dostępne na rynku to 10 cm) czy też inne np. elastyczne/betonowe etc.?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.

Pytanie 7:
Dotyczy pozycji 4.6 zgodnie z przedmiarem
Proszę o informację jaką nawierzchnię należy wziąć pod uwagę do wyceny mineralno-żywiczna z lepiszczem poliuretanowym która jest twarda i chropowata i nie za bardzo nadaje się na place zabaw, czy może chodziło autorowi o nawierzchnię bezpieczną wylewaną która jak najbardziej ma zastosowanie przy placach zabaw. Jeżeli tak to bardzo proszę jeszcze o informacje jaką wysokość upadkową mają poszczególne urządzenia żeby zastosować odpowiednią nawierzchnię pod dane urządzenie?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 3.
Wysokość upadkowa poszczególnych urządzeń może być różna w zależności od producenta danego urządzenia dlatego wykonawca musi samodzielnie określić tę wysokość na podstawie kart katalogowych poszczególnych urządzeń rekreacji indywidualnej określonych przez producenta, który będzie dostarczał te urządzenia wykonawcy na etapie realizacji zamówienia.

Pytanie 8:
Dotyczy pozycji 3.6; 3.7;3.8 zgodnie z przedmiarem
Proszę o informację odnośnie tych 3 pozycji. Wykonawca ma zdemontować już istniejące urządzenia które już wcześniej zostały zakupione przez Inwestora i ponownie zamontować je na nowym miejscu tzn Wykonawca ma wyliczyć demontaż i ponowny montaż tych 3 urządzeń nie licząc ceny urządzenia?
Odpowiedź:
Ceny jednostkowe dla przedmiotowych pozycji przedmiaru robót mają zawierać demontaż i ponowny montaż urządzenia wraz z kosztem materiałów niezbędnych do ich montażu natomiast bez kosztu samego urządzenia.

Pytanie 9:
Proszę o określenie na jakiej konstrukcji mają zostać wykonane urządzenia zabawowe;
W karcie urządzeń jest zapisane iż urządzenia mają zostać zamontowane na konstrukcji drewnianej z drewna rdzeniowego okrągłego impregnowanego metodą próżniowo - ciśnieniową o śr. 120 mm

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
tel. 14 680 71 21, fax. 14 680 71 24, www.zyrakow.pl, gmina@zyrakow.pl

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych

w projekcie napisane jest iż .....zaprojektowano urządzenia ze szlifowanej stali nierdzewnej gat. AISI 304, stopki z antypoślizgowej blachy aluminiowej ..... Proszę o wyjaśnienie jakiego rodzaju materiał ma być zastosowany przy konstrukcji urządzeń zabawowych i urządzeniach siłowni zewnętrznej?
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wykonanie powyższych urządzeń ze stali cynkowanej i malowanej proszkowo ? Urządzenia te zachowają gwarancje -60 miesięcy.

Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2.

Z up. Wójta
mgr Grzegorz Reguła
Zastępca Wójta

Do zamieszczenia:
- Wykonawcy
- a/a.

Urząd Gminy Żyraków, Żyraków 137, 39-204 Żyraków,
tel. 14 680 71 21, fax. 14 680 71 24, www.zyrakow.pl, gmina@zyrakow.pl

Realizując wymagania określone w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) zawiadamiamy, że szczegółowe informacje w zakresie przetwarzania danych osobowych znajdują się na stronie internetowej Urzędu Gminy Żyraków pod adresem www.zyrakow.pl oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Żyraków. Poza tym w każdej chwili można skontaktować się z IOD Urzędu Gminy Żyraków, który udzieli Państwu wyczerpujących informacji w zakresie przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych